Certificato n. 7130/2013 del 16/12/2013

talete spa

Nominativo cliente	Indirizzo	Località
SPETT/LE SINDACO COMUNE ONANO		()

Prelievo eseguito da	Codice esterno campione	Presentato il	Foglio di prelievo	ID campione	ID BDP
Personale Laboratorio Talete				6817/2013	6824/2013

Campione prelevato presso	Data prelievo	Controllo effettuato da	Data controllo
ONANO (VT) - Acquedotto Intercomunale Piancastagnaio - On	02/12/2013	GIANCARLO GROTTINI	02/12/2013

Motivo	Tipo contenitore	Numero
Analisi di routine	*BOTTIGLIA DA 1 LITRO IN VETRO*	1

Descrizione campione / Etichetta

RAPPORTO DI PROVA E DI ANALISI

COD. PAR.	DESCRIZIONE PARAMETRO	METODICA UTILIZZATA	VALORE MASSIMO	LIMITE RILEV.	VALORE MISURATO	UNITA' DI MISURA
148	Arsenico (As)	EPA 6020A/2007	10		5,7	µg/l

Giudizio

I dati riportati nel presente certificato sono relativi al campione analizzato.
Il presente certificato non può essere riprodotto parzialmente senza autorizzazione.

ORDINE DEI CHIMICI DEL LAZIO - UMBRIA - ROMA - GIORGIO CARDONA CHIMICO 1416

Il Direttore del Laboratori
Dott. Giorgio Cardona