Certificato n. 2629/2014 del 27/05/2014
Pagina 1/1

talete spa

Nominativo cliente	Indirizzo	Località
SPETT/LE SINDACO COMUNE ONANO		0

Prelievo eseguito da	Codice esterno campione	Presentato il	Foglio di prelievo	ID campione	ID BDP
Personale Laboratorio Talete				2390/2014	2390/2014

Campione prelevato presso	Data prelievo	Controllo effettuato da	Data controllo
ONANO (VT) - Acquedotto Intercomunale Piancastagnaio - On	05/05/2014	LAURA AQUILANI	05/05/2014

Motivo	Tipo contenitore	Numero
Analisi di routine	BOTTIGLIA DA 1 LITRO IN VETRO	1

Descrizione campione / Etichetta

RAPPORTO DI PROVA E DI ANALISI

COD. PAR.	DESCRIZIONE PARAMETRO	METODICA UTILIZZATA	VALORE MASSIMO	LIMITE RILEV.	VALORE MISURATO	UNITA' DI MISURA
148	Arsenico (As)	EPA 6020A/2007	10		5,1	µg/l

Giudizio

I dati riportati nel presente certificato sono relativi al campione analizzato.
Il presente certificato non può essere riprodotto parzialmente senza autorizzazione.

Il Direttore dei Laboratori
Dott. Giorgio Cardona

ORDINE DEI CHIMICI DEL LAZIO - ABRUZZO - MOLISE - ROMA - DOTT. CHIMICO 1416