



Nominativo cliente SPETT/LE SINDACO COMUNE ONANO		Indirizzo		Località ()	
Prelievo eseguito da Personale Laboratorio TALETE	Codice esterno campione //	Presentato il //	Foglio di prelievo	ID campione 1741/2013	ID BDP 1749/2013
Campione prelevato presso ONANO (VT) - Acquedotto Intercomunale Piancastagnaio - O		Data prelievo 02/04/2013	Controllo effettuato da GIANCARLO GROTTINI		Data controllo 02/04/2013
Motivo Analisi di routine			Tipo contenitore BOTTIGLIA DA 1 LITRO IN VETRO		Numero 1
Descrizione campione / Etichetta					

RAPPORTO DI PROVA E DI ANALISI

COD. PAR.	DESCRIZIONE PARAMETRO	METODICA UTILIZZATA	VALORE MASSIMO	LIMITE RILEV.	VALORE MISURATO	UNITA' DI MISURA
148	Arsenico (As)	EPA 6020A/2007	10		6,3	µg/l

Giudizio

I dati riportati nel presente certificato sono relativi al campione analizzato
 Il presente certificato non può essere riprodotto parzialmente senza autorizzazione

Il Direttore dei Laboratori
 Dott. Giorgio Carloni