Certificato n. 5365/2013 del 12/09/2013

talete spa

Nominativo cliente	Indirizzo	Località
SPETT/LE SINDACO COMUNE ONANO		()

Prelievo eseguito da	Codice esterno campione	Presentato il	Foglio di prelievo	ID campione	ID BDP
Personale Laboratorio Talete				4993/2013	5001/2013

Campione prelevato presso	Data prelievo	Controllo effettuato da	Data controllo
ONANO (VT) - Acquedotto Intercomunale Piancastagnaio - O	09/09/2013	GIANCARLO GROTTINI	09/09/2013

Motivo	Tipo contenitore	Numero
Analisi di routine	BOTTIGLIA DA 500 ML IN VETRO STERIL	1

Descrizione campione / Etichetta

RAPPORTO DI PROVA E DI ANALISI

COD. PAR.	DESCRIZIONE PARAMETRO	METODICA UTILIZZATA	VALORE MASSIMO	LIMITE RILEV.	VALORE MISURATO	UNITA' DI MISURA
81	Coliformi totali	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003	0		0	U.F.C/100ml
85	E.coli	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003	0		0	U.F.C./100ml
931	Enterococchi	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003	0		0	u.f.c./100ml

Giudizio

Il campione risulta batteriologicamente potabile.

I dati riportati nel presente certificato sono riferiti al campione analizzato.
Il presente certificato non può essere riprodotto parzialmente senza autorizzazione.

Il Direttore del Laboratorio
Dott. Giorgio Cardona

DOTT. GIORGIO CARDONA CHIMICO 1416 — ORDINE DEI CHIMICI DEL LAZIO - UMBRIA - ABRUZZO - MOLISE - ROMA