Certificato n. 1121/2014 del 20/02/2014
Pagina 1/1

talete spa

Nominativo cliente	Indirizzo	Località
SPETT/LE SINDACO COMUNE ONANO		()

Prelievo eseguito da	Codice esterno campione	Presentato il	Foglio di prelievo	ID campione	ID BDP
Personale Laboratorio Talete				649/2014	649/2014

Campione prelevato presso	Data prelievo	Controllo effettuato da	Data controllo
ONANO (VT) - Acquedotto Intercomunale Piancastagnaio - On	03/02/2014	GIANCARLO GROTTINI	03/02/2014

Motivo	Tipo contenitore	Numero
Analisi di routine	BOTTIGLIA DA 1 LITRO IN VETRO	1

Descrizione campione / Etichetta

RAPPORTO DI PROVA E DI ANALISI

COD. PAR.	DESCRIZIONE PARAMETRO	METODICA UTILIZZATA	VALORE MASSIMO	LIMITE RILEV.	VALORE MISURATO	UNITA' DI MISURA
148	Arsenico (As)	EPA 6020A/2007	10		6,3	µg/l

Giudizio

I dati riportati nel presente certificato sono relativi al campione analizzato.
Il presente certificato non può essere riprodotto parzialmente senza autorizzazione.

Il Direttore del Laboratorio
Dott. Giorgio Cardona

DOTT. GIORGIO CARDONA CHIMICO 1416 ORDINE DEI CHIMICI DEL LAZIO - UMBRIA - ABRUZZO - MOLISE ROMA